Firmato digitalmente da:
Varesi Luca
Firmato il 02/04/2026 15:21
Seriale Certificato: 3789114
Valido dal 20/08/2024 al 20/08/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Work in Progress Srl
Corso di Porta Romana, 6
20122 Milano
t +39 02 78621700
www.wip.it

committente

EQUINIX HYPERSCALE 2 (ML9) Srl

NUOVO DATA CENTER A SETTIMO MILANESE (MI)

commessa	file			
21-13 ML9	ML9-CC5-T52.docx			
data emissione	revisione	redatto	controllato	approvato
02.04.2026	-	LPP	LPP	LV

VERIFICA DI OTTEMPERANZA ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI

PARERE ARPA SUI MONITORAGGI ACUSTICI

cod. elaborato

CC5 T52

A NORMA DELLE VIGENTI LEGGI SUI DIRITTI D'AUTORE IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUÒ ESSERE RIPRODOTTO NÉ DIVULGATO A TERZI SENZA IL NOSTRO CONSENSO – TRIBUNALE COMPETENTE MILANO

Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
DIREZIONE GENERALE
DIPARTIMENTO REGIONALE PER L'INNOVAZIONE, LA RICERCA E LA SOSTENIBILITA'
U.O.C. VALUTAZIONI AMBIENTALI E MONITORAGGIO OPERE STRATEGICHE

Class. 6.2 Pratica 2025.1.37.90

Spettabile

Equinix Hyperscale 2 (ML9) S.r.l.
Email: equinixhyperscale2ml9srl@legalmail.it

e, p.c.

REGIONE LOMBARDIA - AMBIENTE E CLIMA
PIAZZA CITTA' DI LOMBARDIA 1
20124 MILANO (MI)
Email:
ambiente_clima@pec.regione.lombardia.it

Ministero dell'ambiente e della sicurezza Energetica - Direzione generale valutazioni ambientali
Email: VA@pec.mase.gov.it

Studio Ingegneria Acustica M. Brugola
Email: Marcello.brugola@ingpec.eu

Oggetto: Progetto data center ML9 a Settimo Milanese (MI) - Proponente: Equinix Hyperscale 2 (ML9) Srl. Decreto MASE n. 267 del 15/05/2025 - Verifica di ottemperanza alla condizione ambientale n. 5. Contributo tecnico ARPA

Con riferimento alla documentazione trasmessa dalla società Equinix Hyperscale 2 (ML9) Srl in data 11/03/2026 (prot. ARPA n. 39726 del 11/03/2026), relativa alla proposta di monitoraggio di corso d'opera della componente rumore, a seguire si riportano le osservazioni della scrivente Agenzia ai fini dell'ottemperanza alla condizione n.5.

Condizione ambientale n. 5

Ente vigilante: MASE

Per la fase in Corso d'Opera (CO) e per la fase di esercizio si chiede di comunicare con almeno 15 giorni di preavviso la data di esecuzione delle campagne fonometriche, nonché le postazioni di

Responsabile del procedimento: *ELISA NAVA* *e-mail: e.nava@arpalombardia.it*
Responsabile dell'istruttoria: *ELENA CASTELLI* *e-mail: e.castelli@arpalombardia.it*

misura individuate per il monitoraggio e le sorgenti sonore attive.

Si precisa che l'esecuzione delle campagne fonometriche deve essere preventivamente concordata con ARPA; le modalità delle rilevazioni dovranno successivamente essere comunicate alla scrivente Commissione.

Per il monitoraggio in fase di esercizio, il Proponente dovrà svolgere il monitoraggio durante un'operazione di manutenzione ritenuta maggiormente impattante dal punto di vista acustico in modo da verificare la reale sussistenza dei potenziali superamenti previsti.

Il Proponente dovrà prevedere la realizzazione di eventuali interventi di mitigazione sonora specifici nel caso in cui venissero superati i valori attesi.

Il Proponente ha presentato la seguente documentazione:

- Cod. elaborato CC5 T51 *"Monitoraggio acustico"*
- Cod. elaborato CC5 T04 *"Studio previsionale impatto acustico cantiere"*

Osservazioni

Si condivide quanto riportato dal TCA a pag. 2 dell'elaborato *"Monitoraggio acustico"* e si ritiene idoneo quanto proposto dallo stesso per il monitoraggio in CO.

Pur prendendo atto delle difficoltà logistiche, risulta invece non condivisibile la proposta di utilizzo di fonometri in classe 2 in quanto le norme tecniche prevedono l'utilizzo di fonometri di classe 1.

Esito

Dalla documentazione trasmessa risulta che quanto svolto dal Proponente è idoneo rispetto a quanto previsto dalla condizione ambientale.

Si prescrive l'utilizzo di fonometri di classe 1.

Aspetti amministrativi

Secondo quanto previsto dall'art.28 del D.Lgs 152/06 e del c.2 dell'art. 15 della L.132/2016, l'attività di ARPA per la verifica di ottemperanza alle condizioni ambientali viene resa con oneri a carico del proponente.

Si informa che a fronte delle attività svolte dall'Agenzia si provvederà ad emettere fatturazione (pago PA) secondo quanto previsto dal tariffario ARPA (approvato con Decreto del Presidente-Amministratore Unico n. 13/2020 e consultabile al link *Tariffario e fatturazione elettronica - ARPA Lombardia*), applicando la voce "1.008 - Relazioni, contributi valutativi non altrimenti contemplati nel tariffario", secondo il quadro riportato di seguito. Tali prestazioni saranno assoggettate ad

Responsabile del procedimento: *ELISA NAVA* *e-mail: e.nava@arpalombardia.it*
Responsabile dell'istruttoria: *ELENA CASTELLI* *e-mail: e.castelli@arpalombardia.it*

imposta di bollo di Euro 2, se dovuta, e non saranno assoggettate ad IVA in quanto attività istituzionali svolte in funzione di pubblica autorità e non in concorrenza con altri soggetti.

	Prestazione	Voce del tariffario (in vigore dal 01.01.2021)	Tariffa (euro/ora)	Quantità (n. ore)	Totale (euro)
1	C.a. n. 5 Decreto MASE n. 267 del 15/05/2025 (CT VIA e VAS n. 305 del 24 marzo 2025)	1.008	45	4	€180,00
	Totale				**€180,00**

Il Dirigente
ELISA NAVA

Verificato IF Spirolazzi Valeria
Visto il Direttore Angelo Zicoia
Allegati:

Responsabile del procedimento: *ELISA NAVA* *e-mail: e.nava@arpalombardia.it*
Responsabile dell'istruttoria: *ELENA CASTELLI* *e-mail: e.castelli@arpalombardia.it*